PAREDES:	
	Alvenaria existente
	Gesso acartonado existente
	Estrutura
	Gesso acartonado a construir

01 PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/125



02 CORTE SANCA REUNIÕES 1 E 3

ESCALA: 1/20

A3 extendido - 297x823mm

LEGENDA:

- Luminária de emergência, com pelo menos uma uora de autonomia, mínimo 30 LEDs e garantia de um ano - 41 unidades
- Luminária de emergência existente
- Bico de sprinkler (posição aproximada atual - projeto específico deverá adaptar ao novo layout/paginação das luminárias e demais instalações)
- Detector de fumaça (posição aproximada atual - projeto específico deverá adaptar ao novo layout/paginação das luminárias e demais instalações)
- Arandela tipo tartaruga, corpo e grade de proteção em alumínio na cor branca, vidro temperado, com uma lâmpada LED de 8W, temp. 4000ºK base E27, FP mínimo de 0,9 e Rendimento mínimo des mínimo de 100 Lm/W - 13 unidades
- Luminária quadrada de embutir em forro modular de 62,6x62,5 cm, refletores e aletas em alumínio alto brilho, pintura eletrostática branca, com quatro tubo LED de 10W, temp. 4000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos - 330 unidades
- Luminária pendente PD69-P0700830BC, acabamento branco, cabo preto, tubo altura 35x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, Lumicenter. Rendimento mínimo de 100 Lm/W. FP mínimo 0,7 - http://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/pd69-p-p1120/ - 3 unidades
- Luminária pendente PD69-P0700830PT, acabamento preto, cabo preto, tubo altura 35x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, Lumicenter. Rendimento mínimo de 100 Lm/W. FP mínimo 0,7 - http://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/pd69-p-p1120/ - 5 unidades
- Lâmpada tubo LED T8, 18W, rendimento de 100Lm/W, FP mínimo de 0,7, temp. 3000ºK, para iluminação indireta nas sancas - 22 unidades
- 1m: 4 trilhos eletrificados, em alumínio na cor preta - de 1m
6 luminárias: Spots Stella Tecu redondos orientáveis, pintura eletrostática preta, PAR20 LED, 3000K, FP mínimo 0,7, Rendimento mínimo de 100 Lm/W
- 1,5m: 10 trilhos eletrificados, em alumínio na cor preta - de 1,5m
24 luminárias: Spots Stella Tecu redondos orientáveis, pintura eletrostática preta, PAR20 LED (7 spots), 3000K, FP mínimo 0,7, Rendimento mínimo de 100 Lm/W.
- Luminária quadrada embutida Lisse A60 Quadrado, 12x12cm, em alumínio, acabamento preto total, 1 x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K, IN50571, Newline, FP mínimo 0,7, Rendimento mínimo de 100 lumens/W - http://www.newline.ind.br/produtos/catalogo-2/arqline/embutido-lisse-a60/ - 17 unidades
- Luminária retangular de embutir 127,5x15,4cm, em alumínio extrudado, acabamento preto, 2x T8 LED 120 cm, 18W, temperatura de cor 3000K, SKU: 1730-2, Dimlux. Rendimento mínimo de 100 lumens/W. FP mínimo 0,7 - https://dimlux.com.br/produto/dax-5/ - 2 unidades
- Luminária quadrada de embutir 22,5x22,5cm, em alumínio extrudado, acabamento branco, 2x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K, SKU: 1712, Dimlux. Rendimento mínimo de 100 lumens/W. FP mínimo 0,7. - https://dimlux.com.br/produto/dax/ - 24 unidades
- Luminária quadrada de embutir 30x30cm, em alumínio extrudado, acabamento branco, 3x E27 LED, 8W, temperatura de cor 3000K, SKU: 1713, Dimlux. Rendimento mínimo de 100 lumens/W. FP mínimo 0,7. - https://dimlux.com.br/produto/dax-2/ - 49 unidades
- Luminária existente
- Insuflamento / retorno (posição aproximada atual - projeto específico deverá adaptar ao novo layout/paginação das luminárias). As grelhas novas e as reaproveitadas deverão estar na cor branca
- Ventokit novo (jogar para o sistema de exaustão do prédio)
- Projetor no forro
- Tela retrátil 100" embutida no teto (trecuo em gesso acartonado)
- Forro mineral uunter Douglas Polaris modular perfil e placa, 62,5x62,5cm
- Forro de gesso acartonado novo, pintura PVA na cor branco neve
- Forro de gesso acartonado novo, pintura acrílica na cor Martim-pescador da Suvinil
- Forro de gesso acartonado novo, pintura acrílica na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin Williams
- Forro de gesso acartonado existente, pintura PVA na cor branco neve

NOTA 1: Posições, quantidades e reaproveitamento de difusores e retornos deverão ser confirmados no Projeto de Climatização a ser contratado pela PPSA

NOTA 2: Posições, quantidades e reaproveitamento de detectores de incêndio e sprinklers deverão ser confimados no Projeto Prevenção e Combate à Incêndio a ser contratado pela PPSA

PPSA

AV, RIO BRANCO Nº 01 - 4º PAVIMENTO - CENTRO

CONTEÚDO:
TETO REFLETIDO
PLANTA BAIXA

PRANCHA: 03

REVISÃO 04: 18/02/2019

ARQUITETURA:
ADRIANA CRESPO
ELENICE LESSA

CARIMBO:

ESCALA:

DATA EMISSÃO: 01/11/2018

ARQUIVO: 03-PPSA-4ºPAV-TETO REFLETIDO

DESENHO : ELENICE LESSA

Foco Arquitetos
Av,Presidente Vargas I 435 I 702
Centro I Rio de Janeiro I RJ
TEL: (21) 2221- 4540
foco@focoarquitetos,com,br
www,focoarquitetos,com,br